

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Директору Департамента общего и
профессионального образования
Оренбургской области
Ковалеву А. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности**

«30» 09 2004 г.

№ 670

Отделом Государственного пожарного надзора по г. Оренбургу 17. 09. 2004г. проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников №12», расположенного по адресу: г. Оренбург, пер. Станочный, 8А по заявлению соискателя: заведующей Жуковой Людмилы Львовны на право получения лицензии: осуществление образовательной деятельности.

В ходе обследования выявлено:

Помещения Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников №12», площадь этажа 407 кв.м. расположены в двухэтажном отдельно стоящем здании. Строительные конструкции здания соответствуют второй степени огнестойкости (стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные). Монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре запланирован на 2006 год. Отопление в здании центральное, вентиляция естественная. Из здания имеются шесть эвакуационных выходов. Второй этаж имеет два эвакуационных выхода. Пути эвакуации соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности. Силовые и осветительные электрические сети смонтированы, а также эксплуатируются в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности, соединения проводов в электрораспределительных коробках выполнены на спецзажимы, светильники эксплуатируются с колпаками (рассеивателями). Глухие металлические решетки отсутствуют. Количество имеющихся первичных средств пожаротушения соответствует противопожарным требованиям. Сеть внутреннего противопожарного водопровода проверена на работоспособность с

составлением акта. Установлен указатель местонахождения пожарного гидранта.

Проезды, подъезды к зданию соответствуют противопожарным требованиям. Лицо, ответственное за противопожарный режим, прошло обучение по программе пожарно-технического минимума в Центре противопожарной пропаганды Оренбургской области.

Вывод: система пожарной безопасности помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников №12», расположенных по адресу: г. Оренбург, пер. Станочный, 8А, **соответствует** требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности: осуществление образовательной деятельности.

Примечание: данное заключение действительно в течении 6 месяцев для оформления лицензии: осуществление образовательной деятельности

Начальник отдела

С. В. Сычёв

